



Rapid Most spol. s r.o.

Marš. Rybalka 1020

43401

Most

Vyjádření k sítím veřejného osvětlení

Číslo jednací: 3085 a / 23 MP	Váš dopis ze dne: 16. 2. 2023	Vyřizuje: Bořek Novák	Datum: 22. 2. 2023
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------

Věc: vyjádření k existenci sítí

Lokalita: Teplice, ulice Duchcovská

Akce: Chodník v ul. Duchcovská

Platnost vyjádření: 1 rok od vydání

V zájmovém území se nachází podzemní zařízení veřejného osvětlení a může dojít ke střetu, nebo k obnažení kabelu VO. V příloze tohoto vyjádření Vám posíláme informativní zakres.

Vyžadujeme před započítím veškerých výkopových prací přesné vytyčení kabelů VO. Zaměření je možné objednat na níže uvedený kontakt. Cena za vytyčení jednoho kabelového pole činí 300 Kč a každé další pole 200 Kč. (bez DPH)

- V místě křížení či souběhu se zařízením VO požadujeme dodržení normy ČSN 73 6005
- V místech kabelových tras požadujeme provádět výkopové práce ručně.
- V případě obnažení kabelů provedeme před záhozem kontrolu a zápis do stavebního deníku.
- Před záhozem výkopu požadujeme přizvání technika správy VO ke kontrole stavu zařízení.
- Dojde-li k poškození kabelu, či jiného zařízení VO, je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat správce.
- Za případné poškození zařízení VO je odpovědný zhotovitel.
- Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení veřejného osvětlení v plné funkci.

Marius Pedersen a.s.

Bořek Novák

Vedoucí provozu veřejného osvětlení a SSZ

Marius Pedersen a.s. - provozovna Teplice | Úprkova 3120 | Teplice 415 01

☎ 493 645 553 | mobil: +420 602 162 793

✉ Borek.Novak@mariuspetersen.cz

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1949/3, 500 09 Hradec Králové
Provozovna Teplice
Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920