

14-104-2



Váš dopis zn.: -
 ze dne: 13.11.2020
 Naše značka: O 20690104479/ÚTPČMO/Mu
 Číslo složky: 612092296
 Vyřizuje: Jiří Mužík
 Datová schránka: f7rf9ns
 Telefon: 840 111 111
 Email: info@scvk.cz
 Datum: 25.11.2020

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Svermova 1338
413 01 Roudnice nad Labem

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby
 a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	Hudcovská Výšina - přechod pro chodce a chodníky
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice – Hudcovská Výšina, ul. Duchcovská
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú.Hudcov
Žadatel:	Projekce dopravní Filip s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, radomir.sumic@projekce.cz
Investor:	Statutární město Teplice
Adresa, tel., e-mail	Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
Projektant:	Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
Vlastník dotčené IS	-
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
Vodohospodářská stavba	NE



Popis navrženého řešení:

Předložená dokumentace výše uvedené akce řeší výstavbu přechodu pro chodce a výstavbu chodníků v k.ú. Hudcov / lokalita Hudcovská výšina /. V zájmovém území se nacházejí vodohospodářské sítě v provozování společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Konkrétně se jedná o vodovodní řady LT 150 a PE 90 a kanalizační stoku PVC 315.

S obsahem záměru pro stavební povolení výše uvedené stavby
souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 2) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 3) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 4) **Požadujeme zachovat stávající krytí nad vodohospodářskými sítěmi v naší správě.**
- 5) **Poklopy od kanalizačních šachet a zemních armatur dotčených stavbou požadujeme upravit do nové nivelety.**

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
157

Jiří Mužík
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: **PV,PK**
Přílohy : **bez**