



HZSUX009TE1M



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Teplice

Riegrova 1898, 415 01 Teplice

Č. j.: HSUL- 1147-2/TP-2022
Datum: 28. 2. 2022
Vyřizuje: mjr. Ing. Jitka Kočí
Tel.: 950 441 230
E-mail: jitka.koci@ulk.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh:

Adresát:
VALBEK spol. s r.o.
Děčínská 717/21
400 03 Ústí nad Labem

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce objektu, Benešovo náměstí 840, Teplice - Turistické informační centrum

Místo stavby:

Benešovo náměstí 840, 415 01 Teplice
k. ú.: Teplice, parc. č. 292

Stavebník:

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ing. arch. Veronika Kašparová, ČKAIT 0402500
datum: 11/2021

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 28. 1. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Rekonstrukce objektu, Benešovo náměstí 840, Teplice - Turistické informační centrum*
vypracoval: Ing. Hedvika Šikulová, ČKAIT 0402436
datum: 1/2022
- Požárně bezpečnostní řešení - ZOKT:

název: Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí 840, Teplice - Turistické informační centrum - ZOKT

vypracoval: Ing. Hedvika Šikulová, ČKAIT 0402436

datum: 1/2022

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci již stávající stavby turistického informačního centra. V souladu s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, lze tuto stavbu zařadit mezi stavby kategorie II, které podle § 39 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva představují vyšší nebezpečí. Z hlediska požární bezpečnosti je stavba posouzena dle ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb a souvisejících ČSN 73 08xx.


Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Adolf Langer
rada

ředitel Územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje

5 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

zodp. projektant profese :	Ing. Hedvika Šikulová	vedoucí projektu :	Ing.arch. Veronika Kašparová
vypracoval :	Ing. Hedvika Šikulová, Ing.arch. Veronika Kašparová		
akce :	Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice - Turistické informační centrum		
investor :	Statutární město Teplice, Náměstí svobody 2, 415 01 Teplice		
obsah :	Situace		č. výkresu : D.1.3. - 01
		formát :	A4
		datum :	1/2022
		č.zakázky :	74-2021
			kopie

----- požárně nebezpečný prostor



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

akce	Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice
	Turistické informační centrum
investor	Statutární město Teplice, Náměstí svobody 2, 415 95 Teplice
zadavatel	Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
	středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 01 Ústí nad Labem
stupeň PD	DSP
č. zakázky	74-2021
datum	leden 2022

28.2.2022

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
415 01 Teplice
-6-



Ing. Hedvika Šikulová
Žižkova 197/6, 41742 Krupka
ČKAIT 0402436
IČ 03454754
tel. 606 033010
email jadzia@seznam.cz

zpracovatel