

## VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

---

Č.J.: MgMT/103564/2023

Teplice, dne 29.8. 2023

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice –  
Turistické informační centrum**

### **ZADAVATEL:**

**Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621**

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

### **DOTAZ č.1:**

Prosíme o uvedení odběru pohonů střešních oken (SLABOPROUD POL.Č. 45). Děkuji za odpověď.

### **ODPOVĚď č.1:**

Jedná se o silnoproud pol.č.45, nikoliv slaboproud. Odběr jednoho pohonu okna je 230 V – všechna střešní okna budou v systému ZOTK – ke každému střešnímu oknu bude přiveden kabel pro napájení 230 V. Součástí střešního okna bude systém ZOTK s předinstalovanou motorovou jednotkou. Pohony oken budou připojeny z rozváděče RPO z místnosti č. 1.10 v 1NP – zálohování bude pomocí UPS.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....  
Bc. Šárka Marešová  
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT