

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/106636/2023

Teplice, dne 6.9. 2023

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice –
Turistické informační centrum**

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

DOTAZ č.1:

Prosíme o uveřejnění kompletní knihy svítidel nebo o upřesnění uvedených položek

A1.3. Kruhové svítidlo zasazené do podhledu – Typ A2 8,000

A1.5. Svítidlo závěsné designové – Typ A3 13,000

A1.7. Svítidlo nástěnné designové – Typ A4 8,000

A1.9. Svítidlo na dřevěný trám designové – Typ A5 6,000

A1.11 Svítidlo zasazené do podhledu – typ A6 9,000

ODPOVĚĎ č.1:

A1.3. Kruhové svítidlo zasazené do podhledu – Typ A2 8,000

Jedná se o **kruhové LED svítidlo** vestavěné svítidlo do podhledu – např. typ :
Philips - LED Podhledové svítidlo LED/19,5W/230V 4000K– **výsledný design dle
výběru investora a architekta studie**

A1.5. Svítidlo závěsné designové – Typ A3 13,000

Jedná se u kruhové zavěšené **LED svítidlo – DESIGNOVÉ** dle výběru investora a architekta na stavbě – např. typ: *Luxusní černo zlatá závěsná lampa 40825 Glow, nebo Černo-zlaté závěsné světlo Leya, nebo Designové závěsné svítidlo Colt 30 cm černo-zlaté*– jedná se o různě zavěšená svítidla, vždy nad stolem v prostoru u baru v m.č. 1.02 – různě vysoko pověšená – dlouhý kabel plus kotevní lano. – **výsledný design dle výběru investora a architekta studie**

A1.7. Svítidlo nástěnné designové – Typ A4 8,000

Nástěnné **LED svítidlo – DESIGNOVÉ** dle výběru investora a architekta na stavbě – např. typ: *Nástěnné designové venkovní LED svítidlo James Black, nebo Lindby Ignazia LED nástěnné světlo, 28 cm, bílé*– **výsledný design dle výběru investora a architekta studie**

A1.9. Svítidlo na dřevěný trám designové – Typ A5 6,000

přisazené LED svítidlo – DESIGNOVÉ lineární dle výběru investora a architekta na stavbě – např. typ: Stropní lineární led svítidlo NOLI 120 cm, nebo LED profilové svítidlo přisazené/zavěšené/zapuštěné lineární 2m, 7500lm – osazené na dřevěné trámy stropu - výsledný design dle výběru investora a architekta studie

A1.11 Svítidlo zasazené do podhledu – typ A6 9,000

Jedná se o **lineární LED svítidlo** vsazené do podhledu – např. typ : LED LINEÁRNÍ VSAZENÉ SVÍTIDLO 40W, 3620LM, SAMSUNG CHIP, BÍLÉ– **výsledný design dle výběru investora a architekta studie**

Všechna uvedená svítidla jsou pouze referenčními výrobky !

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....
v z. Simona Zajícová
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT