

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/ 107740 /2023

Teplice, dne 8.9. 2023

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice –
Turistické informační centrum**

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

DOTAZ č.1:

V návaznosti na dodatečné informace č.2 týkající se ZOTK bychom potřebovali znát odběr jednoho okna, aby k tomu náš dodavatel mohl navrhnout ústřednu. Ve vysvětlení je napájení 230V a co se týká odběru proudu pro jedno okno, není uvedený údaj.

ODPOVĚď č.1:

Doplnění k dodatečné odpovědi č.2 - Napájení jednoho pohonu okna je 230 V, odběr jednoho okna je 24V – všechna střešní okna budou v systému ZOTK – **ke každému střešnímu oknu bude přiveden kabel pro napájení 230 V.** Součástí střešního okna bude systém ZOTK s předinstalovanou motorovou jednotkou. Pohony oken budou připojeny z rozváděče RPO z místnosti č. 1.10 v 1NP – zálohování bude pomocí UPS.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....
v z. Simona Zajícová
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT