

# VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.6

## K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

---

Č.J.: MgMT/108290 /2023

Teplice, dne 11.9. 2023

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice –  
Turistické informační centrum**

### **ZADAVATEL:**

**Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621**

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

### **DOTAZ č.1:**

Navržené konstrukční řešení, zejména spoje, rozšíření a rozložení prvků neodpovídá konstrukčním a montážním pravidlům otvorových výplní pro dřevěné prvky (eurookna). V případě materiálu AL by se o tom dalo uvažovat. Dále u prvku 06/OH je navržena šířka otvíravého prvku dveří 1500 mm pro jedno otvíravé křídlo (i když to budou vchodové dveře) je překročen výrobní limit šíře (velká zátěž na panty). Doporučujeme revizi stavebně-konstrukčního řešení a návrh řešení nového.

### **ODPOVĚĎ č.1:**

Okna na stavbě jsou velice specifická a je potřeba maximálně dodržet vzhled z důvodu architektonického výrazu a dodržení vzhledu kvůli památkářům. Vodorovná linie členění oken a dveří musí zůstat v jedné linii! Bude potřeba výrobní dokumentace na stavbě – jelikož dřevěné výlohy jsou atypickým prvkem, nejedná se o klasická eurookna.

**Hliníková okna** – jedná se o prvky OH01-OH03; OH08 a OH09.

- OH01 – jednokřídlé okno otvíravé dovnitř – výška zasklení 3,1m, členění 2,4+0,7 m – vzhled a velikost okna konzultována s výrobcem AL oken
- OH02 – fixní hliníkové okno (výloha) – vzhled a velikost okna konzultována s výrobcem AL oken
- OH03 – fixní hliníkové okno (výloha) – vzhled a velikost okna konzultována s výrobcem AL oken
- OH08 – fixní hliníkové okno – trojúhelník – členění vybráno na základě konzultace s výrobcem AL oken
- OH09 – střešní hliníkové okno jehož součástí bude systém ZOTK s předinstalovanou motorovou jednotkou – konzultováno s výrobcem

**Dřevěná okna/výlohy** – jedná se o prvky OH04-OH07; – jedná se o atypické prvky – během stavby bude potřeba vypracovat výrobní dokumentaci na konkrétní prvky. Dřevěný portál/výloha musí být co nejméně co se týče předělu prosklených výloh. U fixních výloh bude potřeba zajistit upevnění skla, pokud to dřevěný rám nedovolí, bude potřeba v rámci výrobní dokumentace doporučit ukotvení. Pokud u otevíravých výloh nedovolí dřevěný rám výrobu, bude se muset jít jinou cestou, ale je potřeba dodržet dřevěný vzhled. Nejedná se o klasická eourookna. Vše bude **před výrobou** na stavbě konzultováno s architektem studie a projektantem.

- OH04 – jedná se o atypický prvek – během stavby bude potřeba vypracovat výrobní dokumentaci na tento konkrétní prvek. Dřevěný portál/výloha – fixní.
- OH05 – jedná se o atypický prvek – během stavby bude potřeba vypracovat výrobní dokumentaci na tento konkrétní prvek. Dřevěný portál/výloha – fixní + dveře.
- **OH06 – jedná se o atypický prvek – během stavby bude potřeba vypracovat výrobní dokumentaci na tento konkrétní prvek. Dřevěný portál/výloha – fixní + otevíravá okna – nejedná se o vstupní dveře! Pouze okna, která budou sloužit pro vyvětrání prostor kanceláře. Pokud se jedná o vyšší zátěž na panty je potřeba s tímto počítat v nabídce a zahrnout atypickou úpravu otevírání okna. Vše musí řešit výrobní dokumentace.**
- OH07 – jedná se o atypický prvek – během stavby bude potřeba vypracovat výrobní dokumentaci na tento konkrétní prvek. Dřevěný portál/výloha – fixní.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek **t.j. 18.9.2023 do 14:00 hod.**

.....  
Bc. Šárka Marešová  
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT