stávající inž. sítě

KA 300	kanalizace
LT 80	vodovod
	ČEZ-TEPLÁRENSKÁ
	kabel VN ČEZ-TPS
VF	kabel VODAFONE
TM	kabel T-MOBILE
	kabel VN ČEZ-D podzemní
	kabel NN ČEZ-D podzemní
	kabel CETIN
	STL plynovod
	NTL plynovod
	veřejné osvětlení Marius Pedersen
	hranice katastru
	podzemní kabel trasa ARRIVA

LÁZNĚ TEPLICE

	term.řad v term kolektoru
	kanal. odpadní term. vody
	výtlak odp. term. vody do AQ
	drenážní systém LD KL
	trasa optických a datových kabelů

VYSVĚTLIVKY

OTV – odpadní termální voda
LDB – lázeňský dům Beethoven
OŠ – odbočovací šachta
ČS – čerpací stanice
ČTV – čistá termální voda
ATS – automatická tlaková stanice
VŠ - vodoměrná šachta u vojenských lázní
AQC - Aquacentrum

S-JTSK ČISTÁ TERM.VODA VŠ-ATS

L2	-976172.080	-775069.380
L3	-976136.990	-775044.590
L4	-976128.290	-775011.450
L5	-976118.970	-774995.060
L6	-976046.680	-774976.330

S-JTSK ODP.TERM.VODA ČS-ATS

L13	-976171.200	-775069.830
L14	-976136.230	-775045.110
L15	-976127.470	-775011.780
L16	-976118.390	-774995.810
L17	-976046.440	-774977.170

S-JTSK ODP. VODA Z AQC DO POTOKA

L5	-976171.690	-775069.580
L6	-976136.660	-775044.860
L7	-976127.920	-775011.610
L8	-976118.730	-774995.430
L9	-976046.580	-774976.710

nové inž. sítě

- hrana výkopu
- čistá termální voda - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izolace 32mm - REKONSTRUKCE
- odpadní voda z AQ do potoka - REKONSTRUKCE
- odpadní termální voda z LDB do ČS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl. izol.32mm - NOVÁ TRASA
- odpadní termální voda do AQ - HDPE PE100 SDR 17 200x11,9mm - tl. izol. 53mm - REKONSTRUKCE
- vratná termální voda AQ-ATS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izol.32mm

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ !!!
VŠECHNY IS JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

RFV	DATUM DATE	PŘEDMĚT, REVIZE DESCRIPTION	NAVRH DESIGNED BY	PŘEZK. CHECKED BY	SCHVÁLIL APPROVED BY

VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVÁLIL
Z.POTLUKA	Z.POTLUKA	ING.PROCHÁZKOVÁ

cheminvest

INVESTOR: AQUACENTRUM, p.o., TEPLICE — STAVBA:

STAVBA: Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice

SVAZEK:

DRUH DOKUMENTACE	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	21060
DATUM	10/2022
MĚŘÍTKO 1:250	FORMÁT A4 + 3
ARCHIVNÍ Č.	

OBSAH VÝKRESU: **C.2 - SITUACE KOORDINAČNÍ č.3**

POŘADOVÉ ČÍSLO: **21060-4-00-C2**

PARE Č.