


## stávající inž. sítě

- kanalizace
- vodovod
- ČEZ-TEPLÁRENSKÁ
- kabel VN ČEZ-TPS
- kabel VODAFONE
- kabel T-MOBILE
- kabel VN ČEZ-D podzemní
- kabel NN ČEZ-D podzemní
- kabel CETIN
- STL plynovod
- NTL plynovod
- veřejné osvětlení Marius Pedersen
- hranice katastru
- podzemní kabel trasa ARRIVA

LÁZNĚ TEPLICE

- term.řad v term kolektoru
- kanal. odpadní term. vody
- výtlak odp. term. vody do AQ
- drenážní systém LD KL
- trasa optických a datových kabelů

VYSVĚTLIVKY

OTV – odpadní termální voda
LDB – lázeňský dům Beethoven
OŠ – odbočovací šachta
ČS – čerpací stanice
ČTV – čistá termální voda
ATS – automatická tlaková stanice
VŠ - vodoměrná šachta u vojenských lázní
AQC - Aquacentrum

## nové inž. sítě

- hrana výkopu
- čistá termální voda - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izolace 32mm - REKONSTRUKCE
- odpadní voda z AQ do potoka - REKONSTRUKCE
- odpadní termální voda z LDB do ČS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl. izol.32mm - NOVÁ TRASA
- odpadní termální voda do AQ - HDPE PE100 SDR 17 200x11,9mm - tl. izol. 53mm - REKONSTRUKCE
- vratná termální voda AQ-ATS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izol.32mm

| S-JTSK ODP.VODA Z ČS - AQC | | |
|---|---|---|
| ZU | -976315.590 | -775321.390 |
| L1 | -976314.320 | -775319.790 |
| L2 | -976318.920 | -775316.160 |
| L2A | -976304.260 | -775297.070 |
| L3 | -976302.400 | -775296.780 |

| S-JTSK ODP.VODA Z LDB - ČS | | |
|---|---|---|
| ZU | -976413.540 | -775415.030 |
| L1 | -976405.470 | -775408.510 |
| L2 | -976403.850 | -775405.410 |
| L3 | -976330.260 | -775348.360 |
| L4 | -976316.550 | -775341.990 |
| L5 | -976319.760 | -775335.090 |
| L6 | -976316.280 | -775330.370 |
| KU | -976317.200 | -775329.660 |

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ !!!
VŠECHNY IS JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |