



- hranice katastru
- VYSVĚTLIVKY**  
OTV – odpadní termální voda  
LDB – lázeňský dům Beethoven  
OŠ – odbočovací šachta  
ČS – čerpací stanice  
ČTV – čistá termální voda  
ATS – automatická tlaková stanice  
VŠ – vodoměrná šachta u vojenských lázní  
AQC – Aquacentrum
- nové inž. sítě**
- hrana výkopu
  - čistá termální voda - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izolace 32mm
  - odpadní voda z AQ do potoka
  - odpadní termální voda z LDB do ČS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl. izol.32mm
  - odpadní termální voda do AQ - HDPE PE100 SDR 17 200x11,9mm - tl. izol. 53mm
  - vrátná termální voda AQ-ATS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izol.32mm

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ !!!

|   |           |                 |                      |            |             |
|---|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------|
| REV.  | DATUM     | PŘEDMĚT REVIZE  | NAVRHL.              | PŘEZK.     | SCHVÁLIL.   |
|   | DATE      | DESCRIPTION     | DESIGNED BY          | CHECKED BY | APPROVED BY |
| VYPRACOVAL  | KRESLIL   | SCHVÁLIL        | <b>cheminvest</b>    |            |             |
| Z.POTLUKA   | Z.POTLUKA | ING.PROCHÁZKOVÁ |                      |            |             |
| INVESTOR : AQUACENTRUM p.o., TEPLICE                |           |                 | STAVBA :             |            |             |
| STAVBA  |           |                 | DRUH DOKUMENTACE     |            |             |
| Nová přípočka termální vody pro Aquacentrum Teplice |           |                 | ČÍSLO ZAKÁZKY        |            |             |
| SVAZEK  |           |                 | DATUM                |            |             |
|   |           |                 | MĚRITKO 1:500        |            |             |
|   |           |                 | FORMAT A3 x 9        |            |             |
|   |           |                 | ARCHIVNÍ Č.          |            |             |
| OBSAH VÝKRESU                                       |           |                 | PORADOVÉ ČÍSLO       |            |             |
| <b>C.3 - KATASTRÁLNÍ SITUACE č.2</b>                |           |                 | <b>23020-4-00-C3</b> |            |             |
|   |           |                 | PÁŘE Č.              |            |             |