



Váš dopis zn.: -
ze dne: 18.10.2022
Naše značka: O 22690112497 /ÚTPČMO/Mu
Číslo složky: 612112184
Vyřizuje: Jiří Mužík
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 19.10.2022

Rapid Most spol. s r.o.
Maršála Rybalka 1020

434 01 Most

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	Teplice - dopravní úpravy ul. Litoměřická
Účel vyjádření:	Vyjádření k předložené dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice, ul. Litoměřická, Lounská
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Teplice
Žadatel:	Rapid Most spol. s r.o.
Adresa, tel., e-mail	Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most, plhak@rapidmost.cz
Investor:	Statutární město Teplice
Adresa, tel., e-mail	Nám.Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Projektant:	Rapid Most spol. s r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

a/ projektová dokumentace :

Popis navrženého řešení:

předložená dokumentace výše uvedené akce řeší novou dispozici uspořádání uličního a dopravního prostoru – rekonstrukci komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, vymezení zpevněných ploch a odvodnění v části stávajících komunikací Litoměřická a Lounská v Teplicích. Systém odvodnění v tomto vymezeném prostoru bude zachován, v rámci stavby dojde k přemístění UV do nových pozic včetně vybudování odpovídajících přípojek. Původní přípojky od UV budou zaslepeny.

V zájmovém území, dotčeném stavbou, se nacházejí vodohospodářské sítě ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Typ 9

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



S obsahem dokumentace a s navrženým technickým řešením výše uvedené stavby
souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započatím prací požádá stavebník o **vytýčení vodohospodářského zařízení**. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 7) **Poklopy od zemních armatur a kanalizačních šachet u stávajících vodohospodářských sítí dotčených stavbou požadujeme upravit do nové nivelety.**
- 8) **Požadujeme zachovat stávající krytí nad vodohospodářskými sítěmi dotčenými stavbou.**
- 9) **Připojení uličních vpustí z nových pozic požadujeme provádět v součinnosti s naším provozním střediskem kanalizací s vytvořením zápisu do stavebního deníku o správnosti provedení stavebních prací. Zaslepení původních přípojek od uličních vpustí požadujeme hned za odbočkou ze stoky.**
- 10) **Napojení nových přípojek UV1 a UV2 do stávající kanalizace požadujeme přes vysazené odpovídající odbočky pro profil uliční stoky DN 250 mm, přemístění UV 3 s napojením do stávající stoky B 600/1050 požadujeme napojení jádrovým odvrtem s použitím trubní vložky DN 150 mm.**
- 11) **Stožáry VO požadujeme situovat mimo stávající vodohospodářské sítě a jejich vymezená ochranná pásma.**
- 12) **Při pokládce kabelového vedení VO požadujeme dodržet ČSN 73 60 05 / křížení a souběhy s uvedenými vodohospodářskými sítěmi /. Kontrolu křížení a souběhů požadujeme provést před provedením zpětného zásypu rýhy našimi provozními pracovníky středisek vodovodů a kanalizací a o této kontrole provést zápis do stavebního deníku nebo s vytvořením samostatného protokolu, který bude nedílnou součástí předávajícího a přijímacího řízení, příp. kolaudace stavby.**

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

¹⁵⁷
Jiří Mužík

referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: PV,PK

Příloha : bez