

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/024272/2024

Teplice, dne 27. února 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Ul. Litoměřická I. etapa + ul. Lounská od okružní křižovatky po přejezd včetně VO

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

VYSVĚTLENÍ:

DOTAZ č.1:

Soupis prací SO ZRN1 Komunikace obsahuje v poznámka k položkám 96, 97 a 98 týkajících se ohrazení kontejnerových nádob odkaz na vzor v projektové dokumentaci, případně na fotografie 1 a 2 v PD. Dodavatel se domnívá, že v PD není uvedena žádný vzorový výkres ani fotografie týkající se ohrazení kontejnerových nádob. Může Zadavatel upřesnit umístění zmíněných podkladů, případně je zveřejnit dodatečně ?

ODPOVĚď č.1:

Zadavatel doplnil do Technické zprávy fotografie vzorových mobilních zábran.

DOPLNĚNÍ:

Zadavatel dále provedl následující úpravy v soupisu prací:

ZRN1 – komunikace – položka číslo 82 bude nahrazena:

Původní:

82	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	110,000
----	---	----------	---	---	---------

Nahrazuje se:

82	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	110,000
----	---	----------	---	---	---------

ZRN2 – veřejné osvětlení – položka číslo 40 bude nahrazena:

Původní:

40	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	200,000
----	---	-----------	---	---	---------

Nahrazuje se:

40	K	460661412	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm	m	200,000
----	---	-----------	--	---	---------

A doplňuje se:

52	M	34575121	deska kabelová krycí PE červená, 250x4mm	m	200,000
----	---	----------	--	---	---------

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek. **Opravený soupis prací označený jako R1 je nedílnou součástí podání nabídky.**

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

Přílohy :

- Doplněná technická zpráva: D1 TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS _R1
- Doplněný soupis prací: 23-02-11-1 - LITOMĚŘICKÁ - DOPRAVNÍ ÚPRAVY_R1 [zadání]