

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/029625/2024

Teplice, dne 11. března 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Ul. Litoměřická I. etapa + ul. Lounská od okružní křižovatky po přejezd včetně VO

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

DOTAZ č.1:

Z nového výkazu výměr, který je přílohou dodatečných informací č. 1, zmizely položky "ohrazení kontejnerových stání -dvojdílná" a "ohrazení kontejnerových stání - třídílná". Je tato skutečnost správná?

ODPOVĚď č.1:

Položky zmizely nedopatřením a byly zpátky doplněny do nového soupisu prací, který je součástí tohoto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace.

DOTAZ č.2:

Ve výkazu výměr máte uvedený pouze jeden typ stožáru a to JB8T 159/133/114. V technické zprávě jsou tři typy.

9	M	ST01	stožár dle specifikace	kus	7,000		0,00
			stožáru JB8T 159/133/114 včetně ochranné manžety				
			7		7,000		
10	M	ST02	stožár dle specifikace	kus	2,000		0,00
			stožáru JB8T 159/133/114 včetně ochranné manžety				
			2		2,000		

Stožáry AI-A3 : JB8T 159/133/114 (výška světelného zdroje je 7m) osazený výložníkem VI/114- 1500 a svítidlem Streetlight SL 11 mini/ST1.2PI.O (5XC2G51E08HE) 58,6W.

Stožár A4 : JB9T 159/133/114 (výška světelného zdroje je 8m) osazený dvojramenným výložníkem V2/114-2000/90 a svítidlem Streetlight SL 11 mini/ST1.2PI.O (5XC2G51E08HE) 58,6W.

Stožáry AS-A 7 : JB9T 159/133/114 (výška světelného zdroje je 8m) osazený výložníkem VI/114- 1500 a svítidlem Streetlight SL 11 mini J ST1.2PI.O (5XC2G51E08HE) 58,6W.

Stožáry BI-B2 : STP6-D (výška světelného zdroje je 6m) osazený výložníkem UDI-4500/D (pro stožár BI), UDI-3000/D (pro stožár B2) a svítidlem Streetlight SL 21 mini / PC-R (5XE6G43A08HB) 66W.

Dojde k úpravě výkazu výměr dle technické zprávy?

ODPOVĚĚ Č.2:

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace zasílá opravené výkresy, technickou zprávu a soupis prací, kde došlo k opravě nejasností ve specifikaci typů stožárů.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek do 27.3.2024 do 14:00 hodin..

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

Přílohy :

- Opravený soupis prací :23-02-11-2 - LITOMĚŘICKÁ - DOPRAVNÍ ÚPRAVY_R2 [zadání]
- Opravená technická zpráva: D.2.1 TZ_Litoměřická_R1
- Opravený výkres: D.2.2 SITUACE VO_R1
- Opravený výkres: D.2.3 Stožáry A1-A3_R1
- Opravený výkres: D.2.4 Stožár A4_R1
- Opravený výkres: D.2.5 Stožáry A5-A7_R1