



Váš dopis zn.: -  
ze dne: 29.7. 2022  
Naše značka: O 22690081139 /ÚTPČMO/Mu  
Číslo složky: 612110303  
Vyřizuje: Jiří Mužík  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 5.8.2022

Jana Strejcovská  
Vančurova 2775  
415 01 Teplice

**Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby  
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	Teplice - Trnovany - rekonstrukce parteru - 1.etapa - Masarykova ul.
Účel vyjádření:	Vyjádření k předložené dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice – Trnovany, ul. Masarykova
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Teplice - Trnovany
Žadatel:	Jana Strejcovská
Adresa, tel., e-mail	Vančurova 2775, 415 01 Teplice, jstrejcovska@seznam.cz
Investor:	Statutární město Teplice
Adresa, tel., e-mail	Nám.Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Projektant:	Projekty Chladný s.r.o., Školská 689/20, 110 00 Praha 1
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

**a/ projektová dokumentace :**

Popis navrženého řešení:

předložená dokumentace výše uvedené akce řeší rekonstrukci stávajícího parkoviště, komunikací a chodníků podél sil. I/13 a bývalého střediska občanské vybavenosti v Teplicích - Trnovanech. Součástí akce je rekonstrukce stávající zastávky MHD a rekonstrukce veřejného osvětlení.

**V zájmovém území, dotčeném stavbou, se nacházejí vodohospodářské sítě ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.**



S obsahem dokumentace a s navrženým technickým řešením výše uvedené stavby  
**souhlasíme**

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započatím prací požádá stavebník o **vytýčení vodohospodářského zařízení**. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 7) **Poklopy od zemních armatur a kanalizačních šachet u stávajících vodohospodářských sítí dotčených stavbou požadujeme upravit do nové nivelety.**
- 8) **Požadujeme zachovat stávající krytí nad vodohospodářskými sítěmi dotčenými stavbou.**
- 9) **Stožáry VO požadujeme situovat mimo vodohospodářské sítě v naší správě a mimo jejich ochranná pásma, která jsou obecně vymezena zák. č. 274/2001 Sb.**
- 10) **Požadujeme dodržet ČSN 73 60 05 / křížení a souběhy s uvedenými vodohospodářskými sítěmi / - kabelová vedení VO. Kontrolu křížení požadujeme provést před provedením zpětného zásypu rýhy našimi provozními pracovníky střediska vodovodů a kanalizací a o této kontrole provést zápis do stavebního deníku nebo s vytvořením samostatného protokolu, který bude nedílnou součástí předávajícího a přejímajícího řízení, příp. kolaudace stavby.**

Obecné technické podmínky pro střety se zařízeními ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
157

**Jiří Mužík**  
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: PV,PK  
Příloha : bez