



Váš dopis zn.: -  
ze dne: 7.7.2023  
Naše značka: O 23690073614 /ÚTPČMO/Mu  
Číslo složky: 612118775  
Vyřizuje: Jiří Mužík  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 13.7.2023

**Rapid Most spol. s r.o.**  
**Maršála Rybalka 1020**  
**434 01 Most**

### **Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	<b>Teplice - rekonstrukce ul.Jankovcova - III.etapa</b>
Účel vyjádření:	<b>Vyjádření k předložené dokumentaci</b>
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice, ul.Jankovcova
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú.Teplice, Teplice - Trnovany
Žadatel:	Rapid Most spol. s r.o.
Adresa, tel., e-mail	Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most, <a href="mailto:plhak@rapidmost.cz">plhak@rapidmost.cz</a>
Investor:	Statutární město Teplice
Adresa, tel., e-mail	Náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Projektant:	Rapid Most spol. s r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### Popis navrženého řešení:

předložená dokumentace výše uvedené akce řeší v rámci III.etapy rekonstrukci Jankovcovy ul. v úseku od ul. Palackého po ul. A.Jiráska. Jedná se o rekonstrukci povrchů, včetně přilehlých chodníků, přechodu pro chodce a vymezeného kontejnerového stanoviště u křiž. ul. Jankovcova – J.V.Sládky. Součástí akce je rekonstrukce stávajícího odvodňovacího systému v předmětném úseku a výměna stávajícího stožárového osvětlení.

#### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

**Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice**

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



S obsahem dokumentace, s vydáním stavebního povolení a s realizací výše uvedené stavby  
**souhlasíme**

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník **o vytýčení vodohospodářského zařízení**. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 7) **Požadujeme zachovat stávající krytí nad vodohospodářskými sítěmi v předmětném úseku navržené komunikace a chodníků. Poklopy od kanalizačních šachet a vodovodních uzávěrů dotčených stavbou požadujeme upravit do nové nivelety komunikace a chodníků.**
- 8) **Svislé dopravní značení a stožáry VO požadujeme osadit mimo stávající vodohospodářské sítě situované v zájmovém území a mimo jejich ochranná pásma / po upřesnění jejich polohy vytýčením v terénu /, která jsou obecně vymezena zákonem č. 274/2001 Sb.**
- 9) **Při pokládce kabelového vedení VO požadujeme dodržet ČSN 73 60 05 / křížení a souběhy s uvedenými sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. / . Kontrolu křížení a souběhů požadujeme provést před provedením zpětného zásypu rýhy našimi provozními pracovníky středisek vodovodů a kanalizací a o této kontrole provést zápis do stavebního deníku nebo s vytvořením samostatného protokolu, který bude nedílnou součástí předávajícího a přijímacího řízení, příp. kolaudace stavby.**

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Na vědomí: PV,PK  
Příloha : **bez**

**Jiří Mužík**  
referent technickoprovozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
157

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda