

# VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

---

Č.J.: MgMT/039792/2024/Zaj

Teplice, dne 4.4.2024

## **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Ul. Masarykova, Trnovany – I. etapa ( Jezevčík ) včetně VO**

## **ZADAVATEL:**

**Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621**

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

## **DOTAZ č.1:**

Prosíme zadavatele o informaci, zda se do sanací chodníku a komunikace dá použít recyklovaný beton ze stavby nadrcený na požadovanou frakci, místo nákupu nové šterkodrtě a tímto ušetřit investorovi na stavbě.

## **ODPOVĚĎ č.1:**

Ano, užití recyklovaného stavebního materiálu v podloží komunikace je možné při splnění požadavků platných TP a ČSN. Užití recyklátu jako náhradu konstrukčních vrstev zadavatel neakceptuje.

Užití recyklátů do zemního tělesa a podloží vozovky musí splňovat požadavky ČSN 736133:2010, kap 4. **Recyklát směsný je vhodné použít do zemního tělesa a především do aktivní zóny pozemní komunikace jako náhrada nevhodné zeminy nebo pro mechanickou úpravu nevhodné zeminy.**

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....  
Bc. Šárka Marešová  
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT