

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
413 01 ROUDNICE NAD LABEM



00000000101905350902

NAŠE ZNAČKA
001134351698

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Kateřina Secká / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 22. 5. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 18. 5. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 2359/1 a dále dle PD v katastrálním území Teplice - Trnovany vedené pod názvem „TEPLICE - PRODLOUŽENÍ ULICE SKUPOVA“ se nachází zařízení **kabelového vedení VN a NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že na stavbou dotčených pozemcích se nachází zemní kabelová vedení NN a v blízkosti zemní kabelová vedení VN, která jsou chráněna ochrannými pásmy, z čehož vyplývají i podmínky umísťování staveb v jejich okolí.

Dotčená zemní kabelová vedení v této lokalitě požadujeme před započítáním stavby vytyčit a zjistit jejich hloubku uložení a určit přesné umístění.

V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN a NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, křížení a souběh vedení technického vybavení v podzemní trase podle ČSN 73 6005. Dle PNE 33 3301 a PNE 33 3302 je třeba dodržet minimální vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplňena mechanická ochrana).

Při velkém odkrytí kabelového vedení bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Při zpětném uložení budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Před záhozem zpětného uložení budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stav. deníku.

V případě střetu s kabelovým vedením VN je nutné zažádat o jeho vymezení (vypnutí na nezbytně nutnou dobu).

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím



13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

Miroslav Hajný Dis.
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0014743885 ProcessID:CS-20230522T14144-0001 DocExtID:0000000061067605 BOLD:001A4A1A12271EEDBE93C03FEA44FC2E
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ06IAI/16 SAPVp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0013964676 DocID:001046524151 IA:30/p22-255260484 Ver:X607D231 QUICK str:3 list:2



D0000000101905360902

