



Váš dopis zn.: -  
ze dne: 6.2.2023  
Naše značka: O 23690014877 /ÚTPČMO/Mu  
Číslo složky: 612114802  
Vyřizuje: Jiří Mužík  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 7.2.2023

Jana Strejcovská  
Vančurova 2775  
415 01 Teplice

### Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	Teplice - rekonstrukce komunikace - ul. Vítězslava Háalka
Účel vyjádření:	Vyjádření k předložené dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice, ul. Vítězslava Háalka
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Teplice
Žadatel:	Jana Strejcovská
Adresa, tel., e-mail	Vančurova 2775, 415 01 Teplice, <a href="mailto:jstrejcovska@seznam.cz">jstrejcovska@seznam.cz</a>
Investor:	Statutární město Teplice
Adresa, tel., e-mail	Náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Projektant:	Projekty Chladný s.r.o., Školská 689/20, 110 00 Praha 1
Vlastník dotčené IS	SVS a.s. Teplice, Přítkovská 1689, 415 Teplice
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### a/ projektová dokumentace :

##### Popis navrženého řešení:

předložená dokumentace výše uvedené akce řeší rekonstrukci komunikace, chodníků a kontejnerového stání v ul. Vítězslava Háalka v Teplicích. V rámci rekonstrukce dojde i k opravě stávající opěrné zdi před budovou denního centra

#### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



pro seniory. V zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě ve správě spol. Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

S obsahem dokumentace, s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a s realizací výše uvedené stavby  
**souhlasíme**

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník o **vytýčení vodohospodářského zařízení**. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 7) **Požadujeme zachovat stávající krytí nad vodohospodářskými sítěmi dotčenými stavbou a poklapy od kanalizačních šachet a zemních armatur upravit do nové nivelety.**
- 8) **Požadujeme stožáry VO situovat mimo vodohospodářské sítě / po upřesnění jejich polohy vytýčením v terénu / a jejich ochranná pásma, která jsou obecně vymezena zák. č. 274/2001 Sb.**
- 9) **Při pokládce kabelového vedení VO požadujeme dodržet ČSN 73 60 05 / křížení a souběhy s uvedenými sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. /.** Kontrolu křížení a souběhů požadujeme provést před provedením zpětného zásypu rýhy našimi provozními pracovníky středisek vodovodů a kanalizací a o této kontrole provést zápis do stavebního deníku nebo s vytvořením samostatného protokolu, který bude nedílnou součástí předávajícího a přejímajícího řízení, příp. kolaudace stavby.
- 10) **Navržené kontejnerové stání koliduje se stávající domovní přípojkou do Pečovatelského domu v ul. V.Hálka. V rámci navržené stavby požadujeme provést část přeložky této přípojky, která se stavbou koliduje a přeložku situovat mimo tuto navrženou stavbu.**

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

#### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

157

**Jiří Mužík**

referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: PV,PK  
Příloha : **bez**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451