

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/058237/2024

Teplice, dne 15.května 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

VYSVĚTLENÍ:

DOTAZ č.1:

Výkaz výměr v položce 47 uvádí objem akumulčních boxů 72 m³ (0,6*0,6*200).

Výkres vzorového řezu však znázorňuje průřez boxů 1,00 m*1,00 m

Technická zpráva neuvádí žádné podrobnosti ohledně průřezu ani použitých materiálů.

Může Zadavatel vysvětlit tento rozpor a upřesnit požadavky na vsakovací boxy ?

ODPOVĚď č.1:

Zadavatel upravil položku č.47. Nově je položka jako komplet s odkazem na soupis alternativních výrobků MEA. Ve vzorovém řezu není naznačen průřez boxů, ale průřez výkopu pro boxy.

DOTAZ č.2:

Může Zadavatel upřesnit požadované provedení odvodňovacích žlabů ? Ve výkazu výměr položka 70 je uvedeno odvodňovací retenční žlab pro zatížení D400 DN 225 s vtokovým štěrbinovým roštem. Žlab uvedený ve vzorovém příčném řezu je v provedení štěrbinový žlab bez roštu. Stejně tak technická zpráva uvádí štěrbinový žlab. Může Zadavatel upřesnit požadované provedení odvodňovacích žlabů (štěrbinová, mříž) a jeho průřez ?

ODPOVĚď č.2:

Zadavatel upravil položku č.70. Nově je položka jako komplet s odkazem na soupis alternativních výrobků MEA. Zadavatel výkresy ani technickou zprávu měnit nebude, uchazeč se bude řídit výkazem výměr.

DOTAZ č.3:

Výkaz výměr uvádí v položce 29 montáž odlučovače ropných látek ze železobetonu, stejně tak v položce 30 specifikace.

Technická zpráva však uvádí odlučovač G-SOL 10/50 NS 50 , což je odlučovač plastový. Může Zadavatel upřesnit svůj požadavek a případně i doplnit provedení z hlediska případného obetonování odlučovače, základové desky, zakrytí a provedení a únosnosti poklopů ?

ODPOVĚď č.3:

Zadavatel upravil položku č.29 na montáž polyetylenového odlučovače ropných látek, v položce č.30 odkázal na soupis alternativních výrobků MEA.

DOTAZ č.4:

Zadavatel ve Výkazu výměr, řádek 47 požaduje nacenit položku:

47	K	897171114	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 60 do 250 m3	m3	72,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Zatímco v Situaci zpevněných ploch (číslo výkresu D.1 z 10/2023) je navržen vsakovací dren 1x1x200 m a 6 revizních šachet.

Toto řešení není v souladu s výkazem výměr. Žádáme Zadavatele, aby uvedl do souladu Výkaz výměr s Projektovou dokumentací.

ODPOVĚď č.4:

Zodpovězeno v dotazu č.1. Zadavatel výkres měnit nebude, uchazeč se bude řídit výkazem výměr.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek. **Opravený Soupis prací s výkazem výměr označený jako R1 je nedílnou součástí podání nabídky.**

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

Přílohy :

- A. Soupis prací s výkazem výměr_R1
- MEA