**SO 101 04 -** nádrž na použitou termální vodu samostatná PD

**SO 101 03 -** nádrž na čistou termální vodu-samostatná PD

**SO 101 02 -** stávající nádrž pro odpadní termální vodu-samostatná PD

**SO 101 06 -** opěrná zeď- samostatná PD

**SO 101 01** VÝMĚNÍKOVÁ STANICE, DÍLNA

**SO 101 05** GARÁŽ A SKLAD

ATS

AQUACENTRUM

PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA

PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA

PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA

odpadní term. voda 140x8,3mm bez izolace

PEHD PE100 SDR17 200x11,9mm izolace tl. 53mm odpadní term. voda

PEHD PE100 SDR17 110x6,6mm bez izolace

PEHD PE100/SDR17 izolace tl. 32mm

PEHD PE100 SDR17 200x11,9mm izolace tl. 53mm

Trasa nn podz gz

Trasa vn podz gz

přeložka kanalizace - není součástí PD

ZAČÁTEK II. ETAPY

KONEC I. ETAPY napojeno na stáv. rozvody

## stávající inž. sítě

| | |
|---|---|
| KA 300 | kanalizace |
| LT 80 | vodovod |
| | ČEZ-TEPLÁRENSKÁ |
| | kabel VN ČEZ-TPS |
| VF | kabel VODAFONE |
| TM | kabel T-MOBILE |
| | kabel VN ČEZ-D podzemní |
| | kabel NN ČEZ-D podzemní |
| | kabel CETIN |
| | STL plynovod |
| | NTL plynovod |
| | veřejné osvětlení Marius Pedersen |
| | hranice katastru |
| | podzemní kabel trasa ARRIVA |

LÁZNĚ TEPLICE

- term.řad v term kolektoru
- kanal. odpadní term. vody
- výtlak odp. term. vody do AQ
- drenážní systém LD KL
- trasa optických a datových kabelů

S-JTSK ČISTÁ TERM.VODA VŠ-ATS

| | | |
|---|---|---|
| L7 | -975954.390 | -774950.150 |
| L8 | -975892.100 | -774934.790 |
| L9 | -975850.250 | -775023.890 |
| L10 | -975846.370 | -775028.450 |
| L11 | -975836.940 | -775020.550 |
| L12 | -975780.090 | -775005.050 |
| KU | -975788.520 | -774972.700 |

S-JTSK ODP.TERM.VODA ČS-ATS

| | | |
|---|---|---|
| L18 | -975954.150 | -774950.990 |
| L19 | -975892.610 | -774935.810 |
| L20 | -975850.990 | -775024.370 |
| L21 | -975846.470 | -775029.670 |
| L22 | -975836.520 | -775021.330 |
| L23 | -975779.030 | -775005.660 |
| KU | -975787.710 | -774972.380 |

S-JTSK ODP. VODA Z AQC DO POTOKA

| | | |
|---|---|---|
| L10 | -975954.290 | -774950.520 |
| L11 | -975892.330 | -774935.250 |
| L12 | -975850.580 | -775024.100 |
| L13 | -975846.420 | -775029.000 |
| L14 | -975836.750 | -775020.900 |
| L15 | -975779.530 | -775005.300 |
| KU | -975788.070 | -774972.520 |
| L18 | -975766.910 | -775000.780 |
| L 19 | -975769.150 | -774992.140 |
| L 20 | -975766.030 | -774986.810 |
| L 21 | -975761.870 | -774963.660 |
| L 22 | -975762.860 | -774952.830 |

VYSVĚTLIVKY

OTV – odpadní termální voda
LDB – lázeňský dům Beethoven
OŠ – odbočovací šachta
ČS – čerpací stanice
ČTV – čistá termální voda
ATS – automatická tlaková stanice
VŠ - vodoměrná šachta u vojenských lázní
AQC - Aquacentrum

VÝKOPY

ruční výkop

## nové inž. sítě

- hrana výkopu
- čistá termální voda - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izolace 32mm - REKONSTRUKCE, II.etapa - NOVÁ TRASA
- odpadní voda z AQ do potoka - REKONSTRUKCE, II.etapa - NOVÁ TRASA
- odpadní termální voda z LDB do ČS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl. izol.32mm - NOVÁ TRASA
- odpadní termální voda do AQ - HDPE PE100 SDR 17 200x11,9mm - tl. izol. 53mm - REKONSTRUKCE II.etapa - NOVÁ TRASA
- přeložka-návrh kabel. trasa VO
- přeložka-návrh kabel. trasa NN-napájení
- stožár osvětlení- přeložení 3ks

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ !!!
VŠECHNY IS JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

| REV. | DATUM DATE | PŘEDMĚT REVIZE DESCRIPTION | NAVRHL DESIGNED BY | PŘEZK. CHECKED BY | SCHVÁLIL APPROVED BY |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| VYPRACOVAL | KRESLIL | SCHVÁLIL |
|---|---|---|
| Z.POTLUKA | Z.POTLUKA | ING.PROCHÁZKOVÁ |

cheminvest

INVESTOR : AQUACENTRUM p.o., TEPLICE STAVBA :

STAVBA
Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice

SVAZEK

| | |
|---|---|
| DRUH DOKUMENTACE | DPS |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 23020 |
| DATUM | 08/2024 |
| MĚŘÍTKO 1:250 | FORMÁT A4 x 9 |
| ARCHIVNÍ Č. | |

OBSAH VÝKRESU
**SITUACE VÝKOPOVÝCH PRACÍ č.4**

POŘADOVÉ ČÍSLO **23020-4-00-04** | PARÉ Č.