

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Realizace – Nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM“

ZADAVATEL:

Aquacentrum, p.o., Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice, IČ: 68975490

Zastoupený společností **ECC Group, a.s.**, Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona.

DOTAZ Č. 1:

V předloženém VV označeném SO02_1 se v pol. č. 2 má ocenit: Přeložka 52m kabelů NN, chráničky, posun 3ks stožárů vč. připojení. V předložené PD jsme nenalezli žádnou PD k této přeložce a ani bližší popis požadovaných prací a dodávek. Žádáme zadavatele o doplnění předložené PD o PD této přeložky tak, aby bylo možné prokazatelně a porovnatelně jednotlivými účastníky VŘ tuto položku ocenit.

ODPOVĚĎ Č. 1:

Ve výkrese „23020-4-00-C2-SIT KOO č.4“ je znázorněna poloha 3 ks VO k přeložení – viz přiložený výřez s vyznačením polohy VO.

DOTAZ Č. 2:

V předloženém VV označeném SO02_1 se v pol. č. 3 má ocenit: Posouzení stavu patek trakčního vedení statikem a následně v pol.č. 4 se má ocenit: Přetížení zákl. patky trakčního vedení dle návrhu statika. Protože dle pravidel pro VŘ má být předkládána PD realizační dokumentací, uchazeč má zato, že posouzení patek statikem má být již součástí předkládané PD a uchazeči mají pouze oceňovat návrh provedení přetížení sloupů trakčního vedení. V předloženém VV je takto stanovený požadavek na ocenění prací a dodávek netransparentní, neporovnatelný a zcela proti smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. Žádáme zadavatele o buď doplnění PD o posouzení statika se zcela jasnou specifikací provedení přetížení sloupů nebo o určení jednotné ceny těchto prací a dodávek pro všechny účastníky VŘ tak, aby ocenění bylo prokazatelné a porovnatelné.

ODPOVĚĎ Č. 2:

Předložená dokumentace je dokumentací prováděcí, u jednotlivých stožárů TTV nelze, do okamžiku realizace výkopových prací nelze nedestruktivní metodou (rozebrání krytu chodníku a obnažení hlavy betonové patky) zjistit velikost a provedení patky stožáru, z tohoto důvodu bude konkrétní postup a technické řešení možné zvolit až v okamžiku obnažení patky a posouzení vlivu prováděných výkopových prací v blízkosti patky stožáru na jeho celkovou stabilitu. Z tohoto důvodu bude statik a odborný technik správce TTV přizván na stavbu až v okamžiku realizace díla, posouzení konkrétního stavu výkopu a jeho dopadu na stabilitu stožáru bude posouzeno in-situ a návrh technického řešení bude statikem a zástupcem správce TTV zapsán do SD, GD bude následně podle těchto pokynů postupovat. Vzhledem k tomu, že provádění statického zajištění stožárů a patek TTV se běžně při realizaci inženýrských sítí ve

městě provádí, je na GD, aby na základě existujících znalostí a zkušeností statiků a odborných pracovníků správce TTV položku nacenil.

DOTAZ Č. 3:

Po prostudování projektové dokumentace této veřejné zakázky jsme došli k závěru, že požadavky na doložení technické kvalifikace dle bodu 7.5 ZD neodpovídají skutečně prováděným pracím během realizace zakázky. Zadavatel požaduje v ZD předložit reference spočívající v provedení 1000 m² komunikací s asfaltovým povrchem a 800 m kanalizace, přičemž dle PD je skutečně požadováno provést cca 500 m² pozemní komunikace s asfaltovým povrchem a cca 722 bm odpadního potrubí (kanalizace), které je projektováno defacto jako vodovod.

Běžná praxe při zadávání veřejných zakázek a stanovování požadavků na reference technické kvalifikace je požadovat maximálně polovinu skutečně poptávaných prací, což v tomto případě odpovídá provedení 250 m² komunikací a cca 360 m kanalizace.

Žádáme zadavatele o změnu požadavků na doložení referenčních zakázek ve výše uvedeném smyslu.

ODPOVĚĎ Č. 3:

V návaznosti na připomínky účastníka, upravuje zadavatel požadavky na technickou kvalifikaci uvedenou v bodu 7.5 výzvy k podání nabídky a to následovně:

- výstavba pozemní komunikace s asfaltovým povrchem o výměře min. 500 m²

Aktuální znění technické kvalifikace uvedené v bodě 7.5 výzvy k podání nabídky je:

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud z předloženého seznamu stavebních prací a osvědčení bude jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň 3 dokončené stavební zakázky, kdy předmětem každé z nich byla výstavba pozemní komunikace s asfaltovým povrchem, kanalizace a vodovodního potrubí, a to v ceně min. **10,0 mil. Kč bez DPH**, přičemž součástí předmětu takových stavebních prací musí být současně:

- výstavba pozemní komunikace s asfaltovým povrchem o výměře **min. 500 m²**
- výstavba kanalizace o délce **min. 800 m**,
- výstavba vodovodního potrubí o délce **min. 500 m** a průměru potrubí **min. 160 mm**.

V návaznosti na tuto úpravu zasílá zadavatel aktualizovanou verzi přílohy č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění způsobilosti a kvalifikace. Žádáme účastníky, aby pro zpracování nabídky použili tuto verzi přílohy č. 2.

INFORMACE Č. 1:


Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek o celou původní lhůtu a to do 25. 10. 2024 v 14:00 hodin.

Přílohy:

- 1) Výkres - „23020-4-00-C2-SIT KOO č.4“

2) Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace

V Praze, dne 3/10/2024



Bc. Tomáš Lacina
Zástupce administrátora VŘ