

Vaše značka:
Ze dne:
Naše značka: 055/23/PTZ/Hru

CHEMINVEST s.r.o.
Gorkého 1613
436 01 Litvínov

Ze dne: 9. 5. 2023
Vyřizuje: Jindřich Hruška
Telefon: +420 724 676 017
E-mail: jindrich.hruska2@arriva.cz
Platí do: 31. 12. 2024
Příloha: 1x zákres TKV

Vyjádření k úpravě PD

Akce: Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice

V zájmovém území provozujeme městskou hromadnou dopravu (MHD) a linkovou autobusovou dopravu (DÚK). Nachází se v něm trolejové vedení pod napětím (TTV) a podzemní trakční kabelové vedení (TKV).

S výše uvedenou akcí **souhlasíme** za těchto podmínek:

MHD a DÚK: Během akce nebude omezen provoz MHD a DÚK a po celou dobu akce zůstane vozidlům MHD a DÚK zachován průjezdný jízdní profil o minimální šíři **3,5m**. Trolejbus se může vzdálit od osy trolejového vedení maximálně na vzdálenost **3,5m**.

TTV: Je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby při použití techniky a mechanizace nedošlo k mechanickému poškození TTV. Je zakázáno přiblížit se k živým částem TTV pod napětím na vzdálenost bližší než **1 metr**. O této skutečnosti budou prokazatelně poučeni všichni pracovníci stavby.

TKV: V zájmovém území jsou uloženy trakční kabely pod napětím, jejichž přesnou polohu na požádání vytyčíme a stanovíme podmínky střetu.

 
ARRIVA CITY s.r.o.
U Stavoservisu 692/tb, 108 00 Praha 10
IČ: 26730448 | DIČ: CZ699001947

Jindřich Hruška
Mistr trakčních zařízení

ARRIVA CITY s.r.o.
U Stavoservisu 692/1b
108 00 Praha 10 - Malešice

Provozovna Teplice
Emílie Dvořákové 70
415 01 Teplice

Kontaktní osoba:
Jindřich Hruška
Mistr trakčních zařízení
Mob.: +420 724 676 017
e-mail:
jindrich.hruska2@arriva.cz