



Váš dopis zn.: -
ze dne: 4.5.2023
Naše značka: O 23690055039 /ÚTPČMO/Mu
Číslo složky: 612117368
Vyřizuje: Jiří Mužík
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 22.5.2023

Cheminvest s.r.o.
Gorkého 1613
436 01 Litvínov

**Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	Teplice - Aquacentrum - nová přípojka termální vody
Účel vyjádření:	Vyjádření k předložené dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Teplice, p.p.č.537/1, 2271/1, 4490, 4493/4, 1479/1, 1479/2, 4465,1837, 4466, 4467, 1565/4, 1566/1, 1565/8 a 1565/9
Žadatel:	Cheminvest s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Gorkého 1613, 436 01 Litvínov, prochazkova@cheminvest.cz
Investor:	Aquacentrum p.o., Teplice
Adresa, tel., e-mail	A.Jiráskova 3149, 415 01 Teplice
Projektant:	Cheminvest s.r.o., Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.Teplice, Přítkovská 1689, 415 Teplice
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

a/ projektová dokumentace :

Popis navrženého řešení:

předložená dokumentace výše uvedené akce řeší rekonstrukci přípojky termální vody, včetně odpadního potrubí a souvisejících objektů Aquacentra v Teplicích.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



V zájmovém území se nacházejí vodohospodářské sítě ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., se kterými dojde stavba ke střetu.

S obsahem dokumentace, s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a s realizací výše uvedené stavby

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započatím prací požádá stavebník o **vytýčení vodohospodářského zařízení, včetně kalosvodního potrubí**. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 7) **Požadujeme dodržet ČSN 73 60 05 / křížení a souběhy s uvedenými sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. /.** Kontrolu křížení požadujeme provést před provedením zpětného zásypu rýhy našimi provozními pracovníky středisek vodovodů a kanalizací a o této kontrole provést zápis do stavebního deníku nebo s vytvořením samostatného protokolu, který bude nedílnou součástí předávajícího a převíjícího řízení, příp. kolaudace stavby.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
157

Jiří Mužík
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: PV,PK
Příloha : bez

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda