

Datum předložení TZ:

30.10.2024

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Název změny:

Doplnění SDK předstěn m.č. 1.02, 1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.16 a podhledu do m.č. 1.16, obklad soklu výšky 300 mm v m.č. 1.01, odvodňovací žlab na výjezdu z myčky

Důvod změny:

Doplnění SDK předstěn a podhledů z důvodů zakrytí nezakrytých částí ocelové konstrukce a vyzdívek; Místo původně plánovaného nátěru soklu do výšky 300mm v prostoru mycí linky, m.č. 1.01, bude proveden keramický obklad včetně epoxidové spárovací hmoty; Na výjezdu z mycí linky bude provedena dodávka a montáž odvodňovacího žlabu včetně souvisejících prací a to z důvodu nevyhovujícího umístění a nivelity stávajícího žlabu. Nelze dále použít;

Popis změny:

M.č.1.12 a 1.13 budou SDK předstěny provedeny ze sádkartonových desek s kontrolovanou objemovou hmotností a se sníženou nasákavostí určených do konstrukcí s vyššími požadavky na požární odolnost a zároveň do prostor s vyšší vzdušnou vlhkostí.

M.č. 1.02, 1.06 a 1.07 budou SDK provedeny ze standardních SDK desek.

M.č. 1.14 a 1.16 budou SDK předstěny z impregnovaných desek se sníženou nasákavostí určených do konstrukcí v prostorách s vyšší vzdušnou vlhkostí.

M.č. 1.16 podhled bude z impregnovaných desek určených do konstrukcí v prostorách s vyšší vzdušnou vlhkostí; M.č. 1.01 v úrovni soklu do výšky 300 mm bude po celém obvodu mycí linky místo původně plánovaného nátěru provedena dodávka a montáž keramického obkladu včetně epoxidové spárovací hmoty;

Na výjezdu z mycí linky bude provedena dodávka a montáž odvodňovacího žlabu včetně veškerých souvisejících prací;

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

rozpočet\_doplnění SDK předstěn m.č. 1.02, 1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.16 a podhledu do m.č. 1.16  
rozpočet\_obklad soklu výšky 300 mm  
rozpočet\_odvodnění a kanalizace DN 160 mm

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

s dopadem: 1 týden

Orientační cenový dopad:

Odpočet bez DPH:

0 Kč

Přípočet bez DPH:

225 128,13 Kč

Celkem bez DPH:

225 128,13 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Bc. Šárka Marešová		Bc. Šárka Marešová Digitálně podepsal Bc. Šárka Marešová Datum: 2024.11.25 15:02:07 +01'00'	
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				