


MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor územního plánování a stavebního řádu
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Spis.zn.: ÚP/069301/2024/Wa
Č.j.: MgMT/084795/2024
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:
Mgr. Olga Wágnerová Cinková
Tel.: 417 510 332
E-mail: wagnerova@teplice.cz

Teplice, dne 12. 7. 2024



ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nový stavební zákon"), v souladu s ust. § 330 odst. 1 nového stavebního zákona ve stavebním řízení přezkoumal podle § podle § 108 až 114 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění do 31. 12. 2023 (dále jen "původního stavebního zákona") žádost o stavební povolení, kterou dne 5. 6. 2024 podalo

Statutární město Teplice, odbor majetku města, Ing. Veronika Hýská, IČO 00266621, náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1,
kteřé zastupuje Magistrát města Teplice, oddělení investic a realizací, IČO 00266621, náměstí Svobody č.p. 2, 415 95 Teplice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**"Stavební úpravy 2. NP mateřské školy,
Moskevské náměstí 1994, Teplice"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3383 v katastrálním území Teplice.

Stavba obsahuje:

- Záměrem stavebníka jsou stavební úpravy objektu stávající mateřské školy na Moskevském náměstí v Teplicích, při kterých dojde k demolici a odstranění stávající vestavby v objektu ve 2. NP a podkroví. Následně dojde ke zvětšení prostoru ložnice dětí a vznikne kancelář.
- V rámci bouracích prací bude odstraněna stávající vestavba, budou odstraněny konstrukce podlah, zařizovací předměty a střešní krytina. Nebude zasaženo do svislých nosných konstrukcí objektu. Po odstranění vestavby dojde k odhalení části krovu a dojde ke kontrole stavu prvků.
- Nové vnitřní dělicí stěny a podhledy jsou navrženy ze sádkartonových desek. Bude provedena nová střešní krytina v celé ploše střechy. Střecha bude odvodněna novými okapními žlaby, které se napojí na stávající dešťové svody. Bude instalováno 5 ks nových střešních oken.
- Bude provedena nová elektrická instalace v prostoru 2. NP. Vytápění objektu zajišťuje otopná soustava s nuceným oběhem topné vody a zdrojem tepla je zemní plyn.
- Podrobněji v projektové dokumentaci "Stavební úpravy 2. NP Mateřské školy Moskevské náměstí 1994, Teplice, kterou autorizoval Ing. Karel Greiner *ČKAIT - 0401529*.

V souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. stanoví podmínky pro provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace "Stavební úpravy 2. NP Mateřské školy Moskevské náměstí 1994, Teplice, kterou autorizoval Ing. Karel Greiner *ČKAIT - 0401529*; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) po dokončení stavby k vydání kolaudačního souhlasu.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude určen výběrovým řízením. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu doložen název a sídlo firmy a oprávnění k provádění stavby. Pro realizaci stavby zabezpečí stavební podnikatel odborné vedení stavby stavbyvedoucím.
7. Stavební podnikatel je povinen pro stavbu použít jen výrobky označené certifikací nebo schvalovací značkou ve smyslu zákona o státním zkušebnictví pokud výrobky tomuto označení podléhají. Doklady o tom předá stavebníkovi.
8. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv sousedících vlastníků, nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
9. Na stavbě bude veden řádný stavební deník dle § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 6 a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
10. Stavebník dodrží podmínky stanovené v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 24. 5. 2024 č.j. MgMT/063695/2024 obsahující upozornění orgánu ochrany ovzduší Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí:
 - *V době realizace záměru bude minimalizována prašnost.*
 - *Při demoličních pracích musí být při manipulaci s odpadem obsahujícím azbest (tj. při ukládání do shromažďovacího prostředku a při přepravě k odstranění) zajištěna účinná opatření, aby nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach (např. zaplachtováním kontejneru, zabránění přelamování odpadů, apod.) Je třeba dodržovat zvýšenou bezpečnost z hlediska případného zdravotního rizika, vzhledem k tomu, že se jedná prokazatelně o karcinogen.*
 - *Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW je povinen plnit povinnosti uvedené v § 17 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zejména uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj jen v souladu s podmínkami pro provoz tohoto zdroje, spalovat pouze paliva určená výrobcem stacionárního zdroje, dodržovat emisní limity a přípustnou tmavost kouře, neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti.*
11. Stavebník dodrží podmínky stanovené v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 24. 5. 2024 č.j. MgMT/063695/2024 obsahující upozornění Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady:
 - *S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.*
12. Stavebník dodrží podmínky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje stanovené v závazném stanovisku ze dne 17. 5. 2024 č.j. KHSUL 22998/2024:

- Pro zajištění ochrany zdraví dětí a zaměstnanců mateřské školy před zdravím ohrožujícími vlivy z provádění stavebních prací, včetně zajištění provozních podmínek daných ustanoveními „vyhlášky č. 410/2005 Sb.“, musí být při případném souběhu provádění stavebních činností a provozu (užívání) objektu mateřské školy stanoveny speciální podmínky podle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to dle skutečného harmonogramu stavebních činností.
- Stavební práce musí být, dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, jež se týkají zásad organizace výstavby, prováděny v objektu tak, aby bylo eliminováno riziko ohrožení zdraví dětí a zaměstnanců MŠ (úrazy, chemické látky, prach, hluk aj.).
- Hluková zátěž šířící se ze zdrojů uvnitř objektu nesmí ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru stavby překročit hygienické limity stanovené podle § 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
- Pro trvalé užívání stavby bude předložen protokol o měření hluku z provozu nové instalovaných zdrojů hluku (vzduchotechnické jednotky) jak na plný, tak na regulovaný výkon. Měření bude provedeno v ložnicích dětí ve 2. NP.
- V jednotlivých prostorech objektu 2. NP MŠ dle ust. 7, odst. 1 „zákona č. 258/2000 Sb. "a dle přílohy č. 3 „vyhlášky č. 410/2005 Sb." musí být splněny parametry mikroklimatických podmínek, dle požadavků §7 „zákona č. 258/2000 Sb." a §16 „vyhlášky č. 410/2005 Sb." musí být okna v ložnicích dětí MŠ a v kanceláři otevíratelná s ovládním otevírání z úrovně podlahy. Technicky musí být vyřešena přístupnost všech oken k zajištění jejich údržby a mytí. Ve všech pobytových místnostech musí být pro ochranu před oslněním a jiným narušením zrakové pohody opatřena zařízení k regulaci denního osvětlení a k zastínění přímého slunečního světla (např. žaluzie).
- Vzhledem k tomu, že v rámci stavby bude prováděna manipulace s materiály obsahujícími azbest, musí investor splnit před realizací stavby požadavky ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb. (používání biologických činitelů a azbestu) a subjekt, jenž bude stavbu realizovat (stavební firma) je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že budou vykonávány takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce.
- Dle § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. musí být při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, dodržena opatření k ochraně zdraví a po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, a v dalších stavebních úpravách pak lze pokračovat ve stavebních pracích pouze za předpokladu, že zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší bude nižší než přípustný expoziční limit 0,1 vláken azbestu/cm³.
- Hluková zátěž způsobená prováděním stavby a provozem technických zařízení používaných při realizaci stavby nesmí ve vztahu k chráněnému prostoru překročit limity stanovené v § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.
- Na základě ustanovení § 7 a § 13 zákona č. 258/2000 Sb. po úplném ukončení stavebních prací, před uvedením stavby do užívání, tedy před zahájením opětovného užívání objektu či jeho části pro účely vzdělávání
- musí být prostory uvnitř a vně stavby uvedeny do stavu zcela čistého a bezpečného, povrchy zařízení, podlah a stěn musí být zcela zbaveny nečistot, chemických látek a prachu, neboť vnitřní prostředí pobytových místností v zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí splňovat hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů dle vyhlášky č. 6/2003 Sb.,
- ke splnění požadavků § 13 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 1) a Přílohy č. 2 vyhlášky Č. 6/2003 Sb. musí být před zahájením provozu školy ověřeno a doloženo protokolem laboratorního vyšetření splnění limitů stanovených touto vyhláškou měřením koncentrace minerálních a azbestových vláken ve vnitřních pobytových prostorách MŠ
- souhlas k uvedení stavby do užívání vydá orgán ochrany veřejného zdraví po předložení protokolu tohoto měření, jímž bude prokázáno, že v pobytových místnostech je koncentrace minerálních a azbestových vláken nižší než 1000 vláken /m³.

13. Stavebník napraví závady uvedené ve vyjádření Státního úřadu inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj ze dne 6. 5. 2024 č.j. 13888/7.42/24-2.
14. Při provádění stavby dojde ke střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi společnosti CETIN a.s., které jsou umístěny na dotčené stavbě. Přípomínky a podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení nebo ochranném pásmu vedení, které jsou uvedeny v předloženém stanovisku ze dne 18. 6. 2024 č.j. 186372/24, budou v průběhu stavby plněny.
15. Po dokončení stavby investor požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K závěrečné prohlídce budou předloženy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a doklady o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, doklady o ověření vlastností výrobků, doklady stanovené v podmínkách tohoto rozhodnutí a další předepsané doklady dle stavebního zákona a příslušných vyhlášek.
16. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci.
17. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Teplice, odbor majetku města, náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1

Odůvodnění:

Dne 5. 6. 2024 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Při vymezení okruhu účastníků dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníků stavebního řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší pouze stavebníkovi Statutárnímu městu Teplice, které zastupuje Magistrát města Teplice, oddělení investic a realizací, které je zároveň vlastníkem objektu č.p. 1994 na pozemku parc.č. 3383 v k.ú. Teplice. Stavební úřad přiznal účastenství společnosti CETIN, a.s. protože její vlastnická nebo jiná práva mohou být realizací stavby přímo dotčena.

Stavební úřad opatřením ze dne 18. 6. 2024 pod č.j. MgMT/074357/2024/Wa oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Ke stavbě vydal Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu koordinované závazné stanovisko ze dne 24. 5. 2024 pod zn. MgMT/063695/2024. Jako dotčené orgány odpadového hospodářství a ochrany ovzduší uvedly požadavky, které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí pro provedení stavby pod body č. 10 a 11.

Ke stavbě vydal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, závazné stanovisko dne 16. 5. 2024 pod č.j.: HSUL-2609-2/TP-2024. Jako dotčený orgán na úseku požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nestanovil v tomto stanovisku žádné podmínky.

Ke stavbě vydala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje závazné stanovisko dne 17. 5. 2024 pod č.j.: KHSUL 22998/2024. Jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovil v tomto stanovisku podmínky, které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí pro provedení stavby pod body č. 12.

Ke stavbě vydal Státní úřad inspekce práce; Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj vyjádření k projektové dokumentaci stavby ze dne 6. 5. 2024 pod zn. V7-2024-183, ve kterém uvedl

závady, které nebrání vydání stavebního povolení, ale které stavebník do doby vydání kolaudačního rozhodnutí odstraní.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Předmětný záměr nevyvolá změnu v území nebo v účincích budoucího užívání stavby. Záměr je navržen v souladu s cíli a úkoly územního plánování a v souladu s veřejnými zájmy, jako je požární bezpečnost, ochrana veřejného zdraví, ochrana životního prostředí či ochrana státní památkové péče.

Dotčené orgány vydaly k záměru souhlasná závazná stanoviska, podmínky uvedené ve stanoviscích byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Předložené doklady, vyjádření, stanoviska:

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje: závazné stanovisko ze dne 17. 5. 2024 KHSUL 22998/2024;
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje: koordinované závazné stanovisko č.j. HSUL - 2609-2/TP-2024;
- Státní úřad inspekce práce; Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj: vyjádření k projektové dokumentaci stavby ze dne 6. 5. 2024 pod zn. V7-2024-183;
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu: sdělení ze dne 15. 5. 2024 č.j. KUUK/072821/2024;
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství: souhrnné vyjádření ze dne 27. 5. 2024 č.j. KUUK/079090/2024;
- Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu: koordinované závazné stanovisko ze dne 24. 5. 2024 pod zn. MgMT/063695/2024;
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídels: závazné stanovisko ze dne 28. 5. 2024 č.j. MZDR 15153/2024-2/ČIL-Pr;
- CETIN, a.s.: vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 18. 6. 2024 č.j. 186372/24.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

CETIN a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Ke dni 01. 01. 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika málo ustanovení vyjmenovaných v § 335 tohoto zákona, která nabyly účinnosti dříve). Podle jeho přechodného ustanovení § 330 odst. 1 platí, že „řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“. Dnem nabytí účinnosti ve smyslu citovaného ustanovení je přitom třeba dle § 334a odst. 3 nového stavebního zákona rozumět den 01. 07. 2024. V řízení zahájeném přede dnem 01. 07. 2024 proto stavební úřady postupují podle stavebního zákona

č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31. 12. 2023.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odvolacímu orgánu, odboru ÚPSŘ Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10 dnů ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Mgr. Olga Wágnerová Cinková
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000,- Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 2. 7. 2024.

Obdrží:*účastníci*

Magistrát města Teplice, oddělení investic a realizací, náměstí Svobody č.p. 2, 415 95 Teplice

CETIN a.s., **IDDS: qa7425t**

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

dotčené orgány

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 95 Teplice 1
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Teplice,

IDDS: 8p3ai7n

sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Ústí nad Labem, **IDDS: auyaa6n**

sídlo: Masarykova č.p. 342/380, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídél, **IDDS: pv8aaxd**

sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, **IDDS: xy7efgi**

sídlo: SNP č.p. 2720/21, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem 11