



#### LEGENDA

— JIMACÍ SOUSTAVA DRÁT A1MGS1 Ø8MM

8 SK

STÁVAJÍCÍ SVOD HROMOSVODOU DRÁT A1MGS1 (X=ČÍSLO SVODU)

JIMACÍ TYČ A1MGS1, DL. 1000MM S UCHYCENÍM NA HŘEBEN STŘECHY

JIMACÍ TYČ A1MGS1, DL. 2000MM S UCHYCENÍM NA KOMIN

JIMACÍ TYČ BUDE PŘEVÝŠOVAT STŘECHU KOMINA O MIN. 1500MM



JR1.0



JR2.0

#### POZNÁMKY

- NÁVRH JIMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU PROVEDEN DLE ČSN EN 62 305 Ed.2, IFS IV
- DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST  $s \approx 0,40m$
- NA STŘEŠE HROMOSVOD UCHYCEN DRŽÁKY PRO PLECHOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU, HŘEBENOVÝMI DRŽÁKY, DRŽÁKY NA ZÁVĚTRNÉ LIŠTY A DEŠŤOVÉ ŽLABY, MAX. VZDÁLENOST MEZI UCHYCENÍMI JE 1000MM
- VŠECHNY ELEKTRICKY VODIVÉ PŘEDMĚTY OSAZENÉ NA STŘEŠE OBJEKTU BUDOU PŘIPOJENY K JIMACÍ SOUSTAVĚ SVORKAMI (STŘECHA, DEŠŤOVÝ SVOD)
- VENKOVNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA JE V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD HROMOSVODU
- BUDE PŘIPOJENA K OCHRANĚNÉMU POSPOJENÍ KABELEM CY4

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STATUTUM s.r.o.	
Ing. Karel Greiner	Ing. Tomáš Procházka	PROJEKTOVÁNÍ, STAVBA A DYNAMIKA STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST	
MÍSTO STAVBY Moskevská ulice, Teplice		Husitské 692/3, 415 01 Teplice	
INVESTOR Statutární město Teplice, Náměstí Svobody 2, Teplice		IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129	
NÁZEV STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP MATEŘSKÉ ŠKOLY		DATUM 09/2024	
MOSKEVSKÉ NÁMĚSTÍ 1994, TEPLICE		STUPEŇ DPS	
VÝKRES		ČÍSLO ZAKÁZKY 25-23	
PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO –	
HROMOSVOD		ČÍSLO VÝKRESU D.1.2.5.03	
		Č. PARÉ	