



POZNÁMKY:

- VZT JEDNOTKA ACC. 200. ROZMĚRY 870/330/650 mm . VÁHA VZT JEDNOTKY JE 45 kg.
- OCELOVÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z OCELI S235. TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1990–2 JE EX2.
- VŠECHNY PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY DLE ČSN EN ISO 1461. V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ZPRACOVÁN NÁVRH VTKOVÝCH A ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ URČENÝCH PRO ZINKOVÁNÍ. ALTERNATIVNĚ MŮŽE BÝT POVRCHOVÁ OCHRANA ŘEŠENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE ČSN EN ISO 12944.
- POZINKOVÉ POVRCHY, KTERÉ BUDOU POŽKOZENY PŘI MONTÁŽI, BUDOU OPRAVENY ZINKOVÝM NÁTĚREM.
- VŠECHNY DUTÉ PROFILY ZAVÍČKOVAT.
- VZT JEDNOTKA BUDE ULOŽENA NA ANTIVIBRAČNÍCH GUMOVÝCH PODLOŽKÁCH–4 KS

ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div><div>S</div><div>STATUM</div><div>S.r.o.</div></div><div>PROJEKTOVÁNÍ, STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>Husitská 692/3, 415 01 Teplice</div><div>IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129</div><div>www.statum.cz, info@statum.cz</div></div>		
Ing. Karel Greiner		ing.Jaroslav Hrbek				
MÍSTO STAVBY		Moskevské náměstí 1994,Teplice				
STAVEBNÍK		Statutární město Teplice,Náměstí Svobody 2,Teplice				
NÁZEV		Stavební úpravy 2.NP Mateřské školy Moskevské náměstí 1994,Teplice D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM		08/2024
				STUPEŇ		PP
				ČÍSLO ZAKÁZKY		25–23
				MĚŘITKO		1:25
VÝKRES		KONZOLY PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU		ČÍSLO VÝKRESU		Č. PARÉ
				D.1.1.2.12		