



Váš dopis zn.: -
ze dne: 12.6.2024
Naše značka: O 24690070965 / ÚTPČMO/Mu
Číslo složky: 612127925
Vyřizuje: Jiří Mužík
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 12.6.2024

Jana Strejcovská
Vančurova 2775
415 01 Teplice

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	Hudcov - rekonstrukce - ul. V Domkách
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice - Hudcov, ul. V Domkách
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Hudcov
Žadatel:	Jana Strejcovská
Adresa, tel., e-mail	Vančurova 2775, 415 01 Teplice, jstrejcovska@seznam.cz
Investor:	Statutární město Teplice
Adresa, tel., e-mail	Nám.Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Projektant:	Projekty Chladný s.r.o., Školská 689/20, 110 00 Praha 1
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice / dále jen SVS /
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	NE
------------------------	----

Popis navrženého řešení:

Předložená dokumentace výše uvedené akce řeší rekonstrukci dopravních ploch, obnovu asfaltového krytu v plné konstrukci a obnově chodníků po obou stranách. Součástí rekonstrukce je vybudování tří dlážděných zpomalovacích prahů a nové nasvícení přechodu pro chodce. V rámci plánované rekonstrukce budou dále odstraněny 4 uliční vpusti s novým rozmístěním 7 ks UV.

V zájmovém území, dotčeném stavbou, se nacházejí vodohospodářské sítě ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.



S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby
Souhlasíme :

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Před započítím prací požádá stavebník o **vytýčení vodohospodářského zařízení** v prostoru navržených staveb.
Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s.. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.
- 2) Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 3) Případná existence dalších vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 4) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 5) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 6) **Veškeré lampy VO požadujeme situovat mimo stávající vodohospodářské sítě / po upřesnění jejich polohy v terénu / a mimo jejich ochranná pásma, která jsou obecně vymezena zák.č. 274/2001 Sb.**
- 7) **Při pokládce kabelového vedení VO požadujeme dodržet ČSN 73 60 05 / křížení a souběhy s uvedenými sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. /. Kontrolu křížení a souběhu požadujeme v daném případě provést před provedením zpětného zásypu rýhy našimi provozními pracovníky střediska vodovodů kanalizací a o této kontrole provést zápis do stavebního deníku nebo s vytvořením samostatného protokolu, který bude nedílnou součástí předávajícího a přejímajícího řízení, příp. kolaudace stavby.**
- 8) **Požadujeme zachovat stávající krytí nad vodohospodářskými sítěmi.**
- 9) **Veškeré poklopy od zemních armatur a kanalizačních šachet požadujeme upravit do nové nivelety.**
- 10) **Při odvodnění komunikace požadujeme zachovat stávající odvodňovací systém komunikace z pohledu velikosti odvodňovaného území, které nelze nad stávající limit navyšovat.**

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

157
Jiří Mužík

referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: **PVTP,PKTP**
Přílohy : bez