

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.3
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/023706/2025

Teplice, dne: 26. února 2025

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Revitalizace Tržního náměstí

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621
Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

VYSVĚTLENÍ:

DOTAZ č.1:

K SO 103 Zpevněné plochy

Dodavatel se domnívá, že v soupise prací chybí položka pro ocenění podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDb 0/32 tl. 150 mm v konstrukci chodníků a pochozích ploch s povrchem ze žulové mozaiky 4/6. Podkladní vrstva je uvedena jak v technické zprávě strana 6/11, tak ve vzorovém příčném řezu. Zde však s požadavkem ŠDa 0/32.

Podotýkám, že v soupisu prací položka 14 plocha s povrchem z mozaikové dlažby o výměře 2.077 m2 není započtena.

14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7 086,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
VV			konstrukce vozovek – asfaltový beton		
VV			1807,0*2		3 614,000
VV			konstrukce chodníků-bet. dlažba 60 mm		
VV			147,0+6,0		153,000
VV			konstrukce vozovek-kam. dlažba 15/17		
VV			2004,0		2 004,000
VV			konstrukce chodníků-kam. dlažba velkoplošná		
VV			1315,0		1 315,000

Opraví zadavatel soupis prací, technickou zprávu a vzorový příčný řez, aby byly v souladu?

ODPOVĚď č.1:

Položky podkladu ze štěrkodrti přepracovány a doplněny. Rozdělení dle frakcí (0/32mm a 0/63mm). Platí nový výkaz výměr. U položky č.15 (564851111.R) upravena skladba položky z důvodu změny frakce z 0/63 na 0/32mm. Dodatkem opravena technická zpráva. Dodatek technické zprávy tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace.

DOTAZ č.2:

K SO 103 Zpevněné plochy

Dodavatel se domnívá, že je rozpor mezi technickou zprávou a vzorovým řezem skladby „Dlažba A – velkoplošná“ a to v rozdílných požadavcích na materiál

Podkladní vrstvy ze ŠD tl. 150 mm (TZ požaduje ŠDb 0/32, vzorový řez uvádí ŠDa 0/32).

Obdobný rozdíl mezi technickou zprávou a vzorovým řezem je i v požadavcích na podkladní vrstvu ŠD konstrukce „Dlažba D“

Upřesní zadavatel požadované materiály a opraví příslušnou část PD?

ODPOVĚď č.2:

Platí upravený výkaz výměr označený R2.

Dodatek opravena technická zpráva. Dodatek technické zprávy tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek. Opravený Soupis prací s výkazem výměr označený jako R2 je nedílnou součástí podání nabídky.

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

Přílohy: Soupis prací s výkazem výměr R2
Dodatek č. 1 technické zprávy D.1.1.1