

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace - odpověď č. 4 na požadavky účastníka zadávacího řízení o vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky na služby č. Z2022-005099 pod názvem „EPC v objektu DK“ - OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ KOMFORT A ENERGETICKÝ ÚSPORNÝ PROVOZ OBJEKTU DŮM KULTURY TEPLICE“ poskytujeme následující informace a vysvětlení zadávací dokumentace.

Název zadavatele:	Dům kultury Teplice
Sídlo zadavatele:	Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice
Statutární zástupce	Ing. Přemysl Šoba, ředitel
Právní forma:	Příspěvková organizace města Teplice
IČ:	00081221
DIČ:	CZ00081221

Kontaktní osoba zástupce zadavatele:	Ing. Radim Kohoutek DS Energy Consulting s.r.o. Mezibranská 579/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město +420 602 538 228 kohoutek@dsec.cz
--------------------------------------	--

Odpovědi na níže uvedené požadavky/ položené dotazy účastníka ZŘ jsou **červeným písmem** v textu a uvedeny slovem „**Odpověď:**“.

Požadavky a dotazy účastníka zadávacího řízení:

1. Dle informace výrobce je třeba umístit vodíkový palivový článek (konkrétně modul zásobníku a modul výrobní) ve venkovním prostředí (případně na otevřené rampě). Pro chlazení toto zadavatel nepřipustil. Technologie palivového článku nezatěžuje okolí hlukem, je tedy Zadavatel ochoten vyčlenit vhodné umístění (ideálně v blízkosti hlavní elektrorozvodny a zároveň přístupné pro dopravu článku a zásobníku).

Odpověď: Zadavatel požaduje, aby účastník ve své upravené předběžné nabídce vizualizoval umístění obou modulů v preferovaném místě a zároveň navrhl jejich alternativní umístění, které je technicky proveditelné. Konkrétní umístění obou modulů projedná zadavatel s účastníkem na jednání o upravené předběžné nabídce.

2. Prosíme o doplnění co nejpodrobnějšího přehledu spotřeby elektrické energie v Krušnohorském divadle za referenční rok.

Odpověď: Zadavatel poskytne účastníkům přístup na portál naměřených dat dodavatele elektrické energie pro obě odběrná místa – Krušnohorské divadlo (divadelní část) a Krušnohorský maskaron (restaurační část), kdy přístupové údaje budou účastníkům zadávacího řízení zaslány elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje.

3. Prosíme o sdělení požadavku na potřebný příkon ze záložního zdroje na Krušnohorské divadlo.

Odpověď: Zadavatel požaduje, aby v případě výpadku dodávky elektrické energie z distribuční sítě bylo jak v objektu Krušnohorské divadlo Teplice, tak v objektu Dům kultury Teplice

možné provozovat nouzové osvětlení a v případě potřeby (bylo by nastaveno v systému MaR dle momentální priority ve vztahu na probíhající akce) také elektrické okruhy pro scénické osvětlení a ozvučení sálů během představení. Nouzové osvětlení v objektu Krušnohorské divadlo Teplice je v současnosti napájeno záložním zdrojem (bateriemi) na hranici životnosti. Stávající záložní zdroj pro nouzové osvětlení v objektu Krušnohorské divadlo Teplice je složen ze dvou baterií o napětí 60 V. Předřazené jištění baterií je 50 A pro jednu baterii, tj. celkový proud 100 A.

Zadavatel uvítá možnost napájet nouzové osvětlení, elektrické okruhy pro scénické osvětlení a ozvučení sálů během představení v obou objektech z jednoho záložního zdroje, bude-li to technicky proveditelné a ekonomicky přijatelné. Celkový předpokládaný výkon nového záložního zdroje musí odpovídat výše uvedeným požadavkům.

4. Prosíme o dodatečnou prohlídku objektu v příštím týdnu (od 12. 9.). Jedná se nám zejména o kolektor mezi DK a divadlem a volné trasy nasávání a výduchu pro rušených VZT jednotkách.
Odpověď: Zadavatel umožní dodatečnou prohlídku objektu v jakýkoliv den v týdnu od 12.09. do 16.09.2022 v době mezi 8. a 15. hodinou. Den a čas musí účastník domluvit alespoň s denním předstihem na tel. čísle 608 635 632, příp. e-mailové adrese technika@dkteplce.cz.

Za zadavatele

Ing. Radim Kohoutek
DS Energy Consulting s.r.o.