



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice  
Riegrova 1898  
41501 Teplice 1



HZSUX008XOZZ

SUDOP Project Plzeň a.s.  
Plachého 35  
301 25 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE  
21.12. 2020

Č.J.  
HSUL- 99-2/TP-2021

VYŘIZUJE/KONTAKT  
nprap. Ing. Adam Kubiš  
tel. 950 441 226,  
adam.kubis@ulk.izscr.cz

TEPLICE  
6.1.2021

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Regionální knihovna Teplice - rekonstrukce a vestavba v podkrovní  
**Místo stavby:** Teplice, Lípová 796/13, k.ú Teplice  
**Stavebník:** Regionální knihovna Teplice p.o.  
**Předložená dokumentace:** DSP, Ing. Věra Řezníčková, ČKAIT 0201149, 1/2020,  
č. zak. 611-20-3-1

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice (dále jen „HZS Ústeckého kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 21.12. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,


**souhlasné závazné stanovisko.**

## Odůvodnění


HZS Ústeckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení, Miroslav Příbek, ČKAIT 0201940, 12/2020, č. zak. 20129.
- Zařízení vzduchotechniky, Ing. Vladimír Černý, ČKAIT 0300653, 11/2020, č. zak. 611-20-3-1.
- Zařízení silnoproudé elektrotechniky, Ing. Ivan Kobza, ČKAIT 0200594, 11/2020, č. zak. 611-20-3-1.
- Zařízení slaboproudé elektrotechniky, Michal Eibich, ČKAIT 0008737, 11/2020, č. zak. 611-20-3-1.

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Ústeckého kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Adolf Langer  
rada  
ředitel Územního odboru Teplice  
HZS Ústeckého kraje

  
v.z. mjr. Ing. Zdeněk Bláha  
vrchní komisař  
velitel stanice Teplice ÚO Teplice  
HZS Ústeckého kraje