



HZSUX00A6EA7



## Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Teplice

Riegrova 1898, 415 01 Teplice

Č. j.: HSUL- 4271-2/TP-2022  
Datum: 30. 8. 2022  
Vyřizuje: kpt. Ing. Adam Kubiš  
Tel.: 950 441 235  
E-mail: adam.kubis@ulk.izscr.cz  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 0

Adresát:  
SUDOP Project Plzeň a.s.  
Plachého 35  
301 00 Plzeň

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:**

Regionální knihovna Teplice - Rekonstrukce a vestavba podkroví

**Místo stavby:**

Lípová 796/13, 415 01 Teplice  
k. ú.: Teplice, parc. č. 698/1

**Stavebník:**

Regionální knihovna Teplice příspěvková organizace, IČO 00361216,  
Lípová 796/13, 415 01 Teplice

**Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení  
vypracoval: Ing. Věra Řezníčková, ČKAIT 0201149  
datum: 03/2021

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 12. 8. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

### Odůvodnění:

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: Regionální knihovna Teplice - Rekonstrukce a vestavba podkroví  
vypracoval: Miroslav Příbek, ČKAIT 0201940  
datum: 07/2022
- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: Regionální knihovna Teplice - Rekonstrukce a vestavba podkroví Zařízení  
vzduchotechniky  
vypracoval: Ing. Věra Řezníčková, ČKAIT 0201149  
datum: 03/2021
- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: Regionální knihovna Teplice - Rekonstrukce a vestavba podkroví Zařízení  
silnoproudé elektrotechniky  
vypracoval: Ing. Ivan Kobza, ČKAIT 0200594  
datum: 03/2021
- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: Regionální knihovna Teplice - Rekonstrukce a vestavba podkroví Zařízení  
slaboproudé elektrotechniky  
vypracoval: Michal Eibich, ČKAIT 0008737  
datum: 03/2021

### Popis stavby:

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o rekonstrukci a vestavbu do podkroví stávajícího objektu knihovny v katastrálním území Teplice. V souladu s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, lze tuto stavbu zařadit mezi stavby kategorie II, které podle § 39 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva představují vyšší nebezpečí. Z hlediska požární bezpečnosti je stavba posouzena dle ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb a souvisejících ČSN 73 08xx.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



  
plk. Ing. Adolf Langer  
rada  
ředitel územního odboru Teplice  
HZS Ústeckého kraje  
úřední osoba