S-JTSK ODP.TERM.VODA ČS-ATS

L4	-976255.830	-775221.730
L5	-976245.520	-775201.660
L6	-976238.490	-775161.850
L7	-976215.710	-775159.310
L8	-976190.080	-775143.960
L9	-976173.580	-775126.780
L10	-976171.290	-775098.630
L11	-976171.410	-775087.430
L12	-976171.030	-775085.150
L13	-976171.200	-775069.830

S-JTSK ČISTÁ TERM.VODA VŠ-ATS

ZU	-976173.160	-775082.440
L1	-976171.930	-775082.210
L2	-976172.080	-775069.380

S-JTSK ODP. VODA Z AQC DO POTOKA

ZU	-976162.520	-775129.520
L1	-976174.880	-775137.070
L2	-976171.750	-775098.590
L3	-976171.870	-775087.400
L4	-976171.510	-775085.230
L5	-976171.690	-775069.580

VYÚSTĚNÍ DO POTOKA

Z.Ú.0,0000km

S1

S2

PP DN250 4,5%–8,6 m

PP DN250 10,0 m

8.00

4.00

2.00

1.50

nová šachta rk

VOJENSKÉ LÁZNĚ

PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA

OPT

Ocel/200

18.95

11.00

15.50

PEHD PE100 SDR17 140x8,3mm bez izolace

L6-40°

L7-90°

L8-15°

L1-90°

L2-10°

L3-10°

L4-10°

L5-55°

L2-55°

L3-35°

PEHD PE100 SDR17 izolace tl. 53mm

PEHD PE100 SDR17 200x11,9mm izolace tl. 53mm

Trasa 5m pod ga

Ocel/300

Ocel/355

zBT 1600

zBT 800

LT 100

VF

KAMENNÉ LÁZNĚ

U Hospodářského dvora

Šanovský park

1479/1

1479/2

1480

1481

1483

1482

1194

1490

1493/1

2225

2226

2227

2230

2231

2232

2233

2223/2

2223/1

2229/2

2228

stávající inž. sítě

- KA 300 kanalizace
- LT 80 vodovod
- ČEZ-TEPLÁRENSKÁ
- kabel VN ČEZ-TPS
- VF kabel VODAFONE
- TM kabel T-MOBILE
- kabel VN ČEZ-D podzemní
- kabel NN ČEZ-D podzemní
- kabel CETIN
- STL plynovod
- NTL plynovod
- veřejné osvětlení Marius Pedersen
- hranice katastru
- podzemní kabel trasa ARRIVA

LÁZNĚ TEPLICE

- term.řad v term kolektoru
- kanal. odpadní term. vody
- výtlak odp. term. vody do AQ
- drenážní systém LD KL
- trasa optických a datových kabelů

VYSVĚTLIVKY

OTV – odpadní termální voda
LDB – lázeňský dům Beethoven
OŠ – odbočovací šachta
ČS – čerpací stanice
ČTV – čistá termální voda
ATS – automatická tlaková stanice
VŠ - vodoměrná šachta u vojenských lázní
AQC - Aquacentrum

nové inž. sítě

- hrana výkopu
- čistá termální voda - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izolace 32mm - REKONSTRUKCE
- odpadní voda z AQ do potoka - REKONSTRUKCE
- odpadní termální voda z LDB do ČS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl. izol.32mm - NOVÁ TRASA
- odpadní termální voda do AQ - HDPE PE100 SDR 17 200x11,9mm - tl. izol. 53mm - REKONSTRUKCE
- vratná termální voda AQ-ATS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izol.32mm

VÝKOPY

- ruční výkop

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ !!!
VŠECHNY IS JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

REV	DATUM DATE	PŘEDMĚT REVIZE DESCRIPTION	NAVRHL DESIGNED BY	PŘEZK. CHECKED BY	SCHVÁLIL APPROVED BY

VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVÁLIL
Z.POTLUKA	Z.POTLUKA	ING.PROCHÁZKOVÁ

cheminvest

INVESTOR : AQUACENTRUM p.o., TEPLICE STAVBA :

STAVBA
Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice

SVAZEK

DRUH DOKUMENTACE	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	21060
DATUM	08/2024
MĚŘÍTKO 1:250	FORMÁT A4 x 8
ARCHIVNÍ Č.	

OBSAH VÝKRESU
SITUACE VÝKOPOVÝCH PRACÍ č.2

POŘADOVÉ ČÍSLO	PARÉ Č.
21060-4-00-02	